

## TAIVALLAHDEN KASARMIN PERUSKORJAUS



### TULIPALO TYÖMAALLA

Eilen keskiviikkona 30.9.2015 noin kello 16.30 Taivallahden kasarmilla sattui valitettavasti tulipalo kaupan katolla. Kukaan ei loukkaantunut ja tilanne saatiin nopeasti hallintaan. Paloalueen lopulliseksi kooksi jäi noin 20 neliometriä. Paikalla kävi sekä palokunta että poliisi ja pidimme palovahtia työmaalla palokunnan antamien ohjeiden mukaisesti kello 21.00 asti. Tapahtuneeseen ei näytä liittyvän paloturvallisuuden tai työturvallisuuden laiminlyöntiä. Työtä suorittaneella työntekijällä oli kattotulityöluupa, hänet oli perehdytetty kohteeseen ja tulityöpaikalla oli asianmukainen alkusammutuskalusto.

Lyhyt kuvaus tapahtuneesta:

Tulipalo sai alkunsa työntekijän hitsatessa tilapäistä suojakermiä kaupan vesikaton savunpoistoluukun aukkoon. Tarkkaa syttymishetkeä ei tiedetä, sillä työntekijä havaitsi alipainetuulettimesta savua noin minuutti työn lopettamisen jälkeen. Hän aloitti välittömästi alkusammutuksen tulityöpaikalla olevilla sammuttimilla savunpoistoluukun aukon reunasta. Katolle tehtiin pian uusi reikä muutaman metrin päähän ylemmäs ja sinne tyhjennettiin 2

sammutinta lisää. Samalla palokunta hälytettiin paikalle ja katon aukaisemista jatkettiin. Palokunnan saapuessa paikalle palo todettiin sammuneeksi ja kattoa avattiin vielä varmuuden vuoksi muutamia metrejä harjan suuntaan. Palokunta poistui paikalta noin 17.00 ja määräsi lähtiessään neljän tunnin palovahdin. Poliisi kävi paikalla samaan aikaan palokunnan kanssa ja teki oman raporttinsa aiheesta.



Avattu katto harjaa kohti. Villojen yläpinnassa näkyvä paperi on palanut ja osa villoista on hieman hiiltynyt.





Avattu katto harjalta kuvattuna.



Avattu katto palon syttymisalueelta. Vanhat puurakenteet ovat selvästi hiiltyneet avatusta välistä.

Terveisin

Fira Oy / Taivallahden kasarmin työmaan henkilökunta